

RISCOS EM FOCO

2021

FEVEREIRO
34ª edição




TOKIO MARINE
SEGURADORA



MEDIDAS DE SEGURANÇA PÓS-PANDEMIA DE COVID-19

Com a chegada de vacinas para imunizar a população diante do coronavírus e com a flexibilização das restrições governamentais, empresas e indústrias estão retomando as atividades. O longo período de paralisação ou a redução nas operações podem trazer muitos riscos. Quebras e danos em máquinas, incêndios, explosão e acidentes pessoais estão mais sujeitos a acontecer.



Esse cenário se deve ao fato de que com menos pessoas e investimentos, as inspeções e manutenções acabam sendo postergadas - ou realizadas de forma menos detalhadas. Assim, vazamentos de gás, água, problemas em instalações e equipamentos elétricos e vários outros casos podem ser percebidos tarde demais, aumentando inclusive a gravidade dos danos.

Esta edição do boletim Riscos em Foco traz informações e dicas com o propósito de preservar bens patrimoniais e pessoais dos Segurados.



Abaixo, algumas orientações importantes de segurança que deverão ser tomadas, antes do início ou retomada das atividades.

- Antes de acender as luzes, verifique se não há “cheiro” característico do gás;
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;
- Verifique e realize teste de estanqueidade da mangueira e tubulação de GLP, GN, acetileno, hidrogênio, etc.;
- Inspeccione interior da canaleta subterrânea de cabos elétricos, verificando se não há acúmulo de água, umidade excessiva, danos no material isolante do cabo por roedores, a fim de evitar o curto-circuito;
- Antes de religar a chave geral do QGDBT, CCM, CLP, quadros e painéis elétricos, verifique se não há animais como répteis, gambás, roedores e pássaros nos interiores, fechando o circuito;
- Verifique o interior da subestação primária e secundária, se não há ninhos de pássaros, colmeias de abelhas, etc.;
- Inspeccione o interior da sala elétrica e subestações, verificando se não há indícios ou goteiras de água;
- Antes de ligar aparelhos e equipamentos elétricos, inspeccione toda a fiação elétrica se não há danos no material isolante e descascados, a fim de evitar a eletrocussão e curto-circuito;
- Ao religar a chave de QGDBT, acione gradativamente uma a uma, a fim de evitar a sobrecarga do circuito;
- Realize revisão geral do sistema de hidrantes (e sprinklers quando tiver), quanto ao funcionamento, vazamentos, ausência de pertences, drenagem da rede, etc.;
- Realize revisão geral do sistema de detecção e alarme de incêndio, quanto ao funcionamento, nível de carga de baterias, etc.;


Não custa lembrarmos de cuidados básicos de prevenção contra novo coronavírus Covid-19:



Use a máscara o tempo
todo, sempre que sair.



Lave e higienize
frequentemente as mãos
com água e sabão ou
álcool gel.



Evite contato físico direto
e mantenha distância de
no mínimo 1,5 metro das
outras pessoas.



Sempre evite
aglomerações.



Mantenha os ambientes
bem ventilados.



Limpe e desinfete objetos
e superfícies tocados com
frequência e não compartilhe
objetos pessoais.



TOKIO MARINE
SEGURADORA